









# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

|  |                            |                     |  |                                |               |
|--|----------------------------|---------------------|--|--------------------------------|---------------|
| Bytový dům "F"   |                            | Hodnocení budovy    |  |                                |               |
| k.ú.Plzeň - Bolevec, p.č. 2205   |                            | stávající stav      |  | po realizaci doporučení        |               |
| Celková podlahová plocha:  |                            | 3603 m <sup>2</sup> |  |                                |               |
| <p><b>VELMI ÚSPORNÁ</b></p> <p>0  A</p> <p>42  B</p> <p>43  C</p> <p>82  D</p> <p>83  E</p> <p>120  F</p> <p>121  G</p> <p>162</p> <p>163</p> <p>205</p> <p>206</p> <p>245</p> <p>&gt;245</p> <p><b>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</b></p> |                            | kWh/m <sup>2</sup>  | třída EN   | kWh/m <sup>2</sup>             | třída EN      |
|  |                            | 84                  |  C |                                |               |
| Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m <sup>2</sup> rok  |                            | 84,45               |  | -                              |               |
| Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ  |                            | 1095,43             |  | -                              |               |
| Podíl dodané energie připadající na:   |                            |                     |  |                                |               |
| Vytápění   | Chlazení                   | Mechanické větrání  | Teplá voda   | Osvětlení a další spotřeba el. | <b>Celkem</b> |
| 67,7%  | 0,0%                       | 0,3%                | 22,5%  | 9,6%                           | <b>100%</b>   |
| Doba platnosti průkazu   | 11. listopad 2019          |                     |  |                                |               |
| Průkaz vypracoval  | Ing. Vlastimil Brada, CSc. |                     |  |                                |               |
|  | Osvědčení č.:              |                     |  |                                | 14            |